

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **na roboty budowlane polegające na budowie biologicznej oczyszczalni ścieków w Gospodarstwie szkółkarskim Karkonoskiego Parku Narodowego w Jeleniej Górze ul. Myśliwska 9a 58-570 Jelenia Góra**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

„Na korzystanie 12 osób w przeliczeniu na dobę wg wskaźników które Państwo ujęliście w projekcie to W/w oczyszczalnia jest za mała. Do Państwa potrzeb wg parametrów powinna być zamontowana oczyszczalnia BLOK 8. Parametry BLOK 4 odpowiadają dla gosp. od 4do 6 osób. BLOK 8 od 8-10 osób”.

Wyjaśnienia

Zamawiający korzysta z obiektu w natężeniu nie przekraczającym 4-6 osób na dobę, wobec tego do przygotowania oferty prosimy przyjąć oczyszczalnię biologiczną o parametrach oczyszczalni BLOK 4.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Dyrektor KPN

Dr inż. Andrzej Raj

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy